



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови державного
санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 12 2006 р.

№ 05.03.02-03/ 63841

Лак для підлоги Mipadur-Urethan-Holzsigel SM.

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3208109090

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

В житлових та громадських приміщеннях (за виключенням дитячих дошкільних та лікувально-профілактичних закладів). Реалізація в будівельній промисловості та оптово-роздрібній торгівлі.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Mira AG, Німеччина, Am Oberen Moos 1, Essenbach, тел: 08703-922-0

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Сова" ЛТД, Україна, м. Київ, юр. адреса вул. Маяковського 63 кв. 237, фіз. адреса вул. Хвойки, 18/14, тел: 4617811, факс 4617810, код: 22898711

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт №1 від 23.02.05.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: результати розгляду і аналізу документів наданих заявником та гігієнічних досліджень зразків наданих заявником (як виду продукції), свідчать про відповідність наданих зразків показникам безпеки: одориметричним та санітарно-хімічним СанПіН № 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватися при використанні зазначеного лаку для підлоги Mipadur-Urethan-Holzsigel SM в виробничому середовищі та середовищі життєдіяльності людини:

дотримуватися вимог СанПіН № 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02: інтенсивність запаху, що його створює лак після висихання, не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції шкідливих хімічних речовин в повітря не повинні перевищувати: ксилол (ГДКсд) - 0,2 мг/м³ (МВ №2613-82), сольвент нафти (ОБУВ) - 0,2 мг/м³ (МВ № 3974-85); при застосуванні в умовах виробництва виконувати вимоги ГОСТ 12.1.005-88, вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДКр.з.: ксилол - 50 мг/м³ (МВ № 4168-86), сольвент нафти (в перерахунку на С) - 100 мг/м³ (МВ № 3974-85), бензин - 100 мг/м³ (МВ № 4167-86).

Під час використання потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією, необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту очей, шкіри та органів дихання (ГОСТ 12.4.011-89).

Зберігання, транспортування - згідно інструкції та чинної нормативно-технічної документації. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Утилізація і поводження з відходами згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Лак для підлоги Mipadur-Urethan-Holzsigel SM.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендації виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка на державній мові.

Висновок дійсний : до 24.12.2011 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: при використанні/реалізації підлягає вибірковому державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-11892-06 від 22.12.2006 р.

Заст. голови експертної комісії



Бобильова О.О.